


| NR OBWODU | | | RPPOŻ | CK | | | | | RPW | R0A | ROLSP | ROSOL | ROSG | ROSC | ROZ | ROSO | RSerw | W1 | RUPS1 | RUPS2 | By–Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZWA | ZASILANIE | ANALIZATOR SIECI | Rozdzielnica RPPOŻ | Rozdzielnica Centrum Kryzysowego | | PRZYCISK WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO | OCHRONNIK PRZEP. klasa B+C | KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA | Rozdzielnica RPW | Rozdzielnica R0A | Rozdzielnica ROLSP | Rozdzielnica ROSOL | Rozdzielnica ROSG | Rozdzielnica ROSC | Rozdzielnica ROZ | Rozdzielnica ROSO | Rozdzielnica RSerw | Winda W1 | Zasilanie UPS | Zasilanie 2 UPS | Rozdzielnica RUPS |
| LOKALIZACJA | | | I piętro | III piętro | | | | | parter | parter | I piętro | I piętro | I piętro | II piętro | II piętro | III piętro | III piętro | III piętro | II piętro | II piętro | II piętro |
| P [W] | | | 14400 | 24200 | | | | | 6500 | 12500 | 5700 | 3700 | 6400 | 4500 | 5200 | 3500 | 24200 | 3700 | 35000 | 35000 | 35000 |

Inwestor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant–konsorcjum:

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja

**PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO**

Nazwa i adres obiektu:

**BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH**
**Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze**

Nazwa rysunku:

**ROZDZIELNICA GŁÓWNA RGR - SCHEMAT**

| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Mirosław Wróblewski | elektryczna | 4509/Gd/90 | |
| Sprawdzający | inż. Małgorzata Bryćko–Krauza | elektryczna | POM/0005/PWOE/06 | |
| Opracowanie | | | | |

| Data: | Faza: | Branża: | Skala: | Nr rys.: | Rewizja |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2011 | PROJEKT WYKONAWCZY | IE | – | PW_R_IE_22_0 | 0 |