



NR OBWODU			RZ/1	RZ/2	RZ/3	RZ/4	RZ/5	RZ/6	RZ/7	RZ/8	RZ/9	RZ/10	RZ/11	RZ/12	RZ/13	RZ/14	RZ/15	RZ/16	RZ/17	RZ/18	RZ/19	RZ/20
NAZWA	ZASILANIE	OCHRONNIK PRZEP. klasa C	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo ogólne	Gniazdo kuchni	Gniazdo łazienki	Klimaty-zatory	Oświetlenie LED
LOKALIZACJA			3.5.01÷02	3.5.03÷04	3.5.05	3.5.06	3.5.07	3.5.08	3.5.08÷09	3.5.14÷15	3.5.17	3.5.17	3.5.18	3.5.19	3.5.20	3.5.21	3.5.22	3.5.23	3.5.02	3.5.10 3.5.12	3.5.03÷09 3.5.14 3.5.17÷23	
P [W]			1600	1600	1000	1400	1200	1400	1800	1400	1400	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1500	250

Investor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant-konsorcjum:

POLEKO

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

arpro

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Investycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA RZ - SCHEMAT

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Mirosław Wróblewski	elektryczno	4509/Śd/90	
Sprawdzający	inż. Małgorzata Bryćko-Krauz	elektryczno	POM/0005/PWOE/06	
Opracowanie				

Data:	Faza:	Brzoza:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	IE	—	PW_R_IE_40_0	0