
LEGENDA:
RUROCIĄG WODY ZIMNEJ, RURY POLIPROPYLENOWE PN10 ŁĄCZONE HYDRO ZGRZEWANIE
RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ, RURY POLIPROPYLENOWE PN20 STABI ŁĄCZONE PRZEZ ZGRZEWANIE
RUROCIĄG WODY CYRKULACYJNEJ, RURY POLIPROPYLENOWE PN20 STABI ŁĄCZONE PRZEZ ZGRZEWANIE
RUROCIĄG WODY PPOŻ. RURY ZE STALI OCYNKOWANEJ WG PN-EN10312 ŁĄCZONE NA GWINT
W1 PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
hp1 PIONY WODY HYDRANTOWEJ
UWAGI:
HYDRANT #25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM typu HW-25W-30
TERMOSTATYCZNY ZAWÓR CYRKULACJI WTCYZ1 DN15, N=53,00
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ STROPU RZĘDNA OSI 3,30
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ PODŁOGI RZĘDNA OSI -0,25
OPOMIAROWANIE URZĄDZEŃ W CZĘŚCI KOMERCYJNEJ WODOMIERZE JS 1,0–NK DN15, 1,0m3/h
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ STROPU PODWIESZONEGO
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DN50
PRESOSTAT
ZASILENIE PRZYSPRAW SANITARNYCH NA 1 PIĘTRZE 2xØ25
ZASILENIE ANEKSU KUCHENNEGO NA 1 PIĘTRZE Ø50,Ø18
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ STROPU PODWIESZONEGO
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ PODŁOGI
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ STROPU
PRZEPUSTY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ STROPU RZĘDNA OSI 3,30