

OZNACZENIA:

- INSTALACJA C.T. OBIEG KURTYN POWIETRZNYCH RURY PP TYP3 PN20 STABI
- INSTALACJA C.T. OBIEG CENTRAL WENTYLACYJNYCH RURY PP TYP3 PN20 STABI

Uwagi:
1. Oznaczenia na rysunku wg PN-84/B-01400.
2. Spadek sieci rozdzielczej, min 3‰.
3. Instalacje prowadzoną po dachu izolować otuliną odporną na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV lub zabezpieczyć płaszczem z blachy.
4. Montaż instalacji wykonać wg. instrukcji producenta rur Bor Plus firmy Rayo.
5. Piony należy trzymać do poziomów rurami kompensacyjnym o długości min 1,5m.

R01	13 05 2011	PROJEKT BUDOWLANY - WERSJA PODSTAWOWA
K07	18 04 2011	ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA ZMIANA UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STREFY GA - DODANIE 2 SŁUPÓW WYBICIA OSTATNICH PO LOGOSERWACH
K06	17 03 2011	ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA POWIĘKSZENIE TERMINALA W CZĘŚCI WSCHODNIEJ O MODUŁ 3ML
K05	15 02 2011	MODYFIKACJA POWIESZCZEŃ UC, SG I POWIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA SŁUŻB PRZEWIDZIANE POWIESZCZENIA PIĘTROWE NA PODZIOMIE +1 LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA PODZIOMIE +1
K04	9 02 2011	MODYFIKACJA POWIESZCZEŃ UC, SG I POWIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA SŁUŻB PRZEWIDZIANE POWIESZCZENIA PIĘTROWE NA PODZIOMIE +1 ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA
K03	4 02 2011	MODYFIKACJA POWIESZCZEŃ UC, SG I POWIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA SŁUŻB MODYFIKACJA WYJŚCIA Z HALI ODLOTÓW PRZEWIDZIANE DRZWI ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA
K02	2 02 2011	POWIĘKSZENIE POWIESZCZENIA POWIESZCZEŃ STRAŻY GRANICZNEJ I AKCIZU ODLOGO. ZMIANA SYSTEMU TRANSPORTU BAGAŻU, POWIĘKSZENIE STREFY TOWZW ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA
K01	17 01 2011	POWIĘKSZENIE POWIESZCZENIA POWIESZCZEŃ STRAŻY GRANICZNEJ I AKCIZU ODLOGO. ZMIANA SYSTEMU TRANSPORTU BAGAŻU, POWIĘKSZENIE STREFY TOWZW PRZEWIDZIANE STREFY NON-SCHENGEN
REWIZJA:		GŁÓWNE ZMIANY

INWESTOR: Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

OBIEKT: TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT: ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o.
02-783 Warszawa, ul. Hołd 3, tel./fax: (022)853 63 36, 853 43 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY:	mgr inż. Paweł Rudnicki	AAZ/0411/POOS/09
	inż. Krzysztof Jabłoński	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Pajura	PDK/0007/POOS/08

BUDYNEK: TERMINAL GA

RYSUNEK: Instalaca C.T. - rozwinięcie

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 15 06 2011	SKALA: 1:50	
BRANŻA: SANITARNA	REWIZJA: W.01	RYSUNEK: CO/07	