OZNACZENIA:

INSTALACJA C.O.
RURY PP TYP3 PN20 STABI
PROWADZONA POD PODŁOGĄ, PODNIESIONĄ I KANAŁACH PODPOSADZKOWYCH

Uwagi:

1. Oznaczenia na rysunku wg PN-84/B-01400.
2. Spadek sieci rozdzielczej min 3‰.
3. Przy wszystkich grzejnikach płytowych przewidziano zawory termostatyczne współpracujące z głowicą termostatyczną typ: LH prod. Oventrop
4. Podłączenia grzejników płytowychwykonać przy pomocy kątowych zaworów Multiflex/ZB prod Oventrop
5. Podłączenie grzejników kanałowych wykonać przy pomocy zaworów AV-6 montowanych na zasilaniu i zaworów Combi montowanych na powrocie
6. Przy podejściach do pionów należy zamontować zawory kulowe odcinające i zawory spustowe
7. Na pionach montować samoczynne zawory odpowietrzające, przy zaworze odpowietrzającym zamontować zawór kulowy odcinający Dn15.
8. Przed odpowietrznikiem mieszkowym należy wykonać rozszerzenia przewodu o dwie dymensje na długości 0,5m.
9. Montaż instalacji wykonać wg. instrukcji producenta rur Bor Plus firmy Wavin.
10. Na poziomych ciągach należy przewidzieć ramiona kompensacyjne wg. wytycznych producenta rur.
11. W konatach podposadzkowych wzdłuż elewacji przewidzieć montaż kompensatorów mieszkowych wg. wytycznych producenta rur.
12. Piony należy łączyć do poziomów rurami kompensacyjnym o długości min 1,5m.

RO1	15 05 2011	PROJEKT BUDOWLANY - WERSJA PODSTAWOWA
KO2	18 04 2011	ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA ZMIANA KONSTRUKCJI STROPODACHU NAD CZĘŚCIĄ GA - DODANIE 2 SŁUPÓW WERSJA OSTATECZNA PO UZGODNIENIACH
KO6	17 03 2011	ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA POWIĘKSZENIE TERMINALA W CZĘŚCI WSCHODNIEJ O MODUŁ 3M.
KO5	15 02 2011	ADDYTYWACJA POMIESZCZEŃ UC, SO I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA SŁUŻB ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ na POZIOMIE +1
KO4	9 02 2011	ADDYTYWACJA POMIESZCZEŃ UC, SO I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA SŁUŻB ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA
KO3	4 02 2011	ADDYTYWACJA POMIESZCZEŃ UC, SO I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA SŁUŻB ADDYTYWACJA I WYMIESZCZENIE HALI ODLOTÓW NA PRZEMIESIENIE DRZWI, ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA
KO2	2 02 2011	POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ STAŁYCH GANIECZNEJ I LATZDU CENTRALNEGO ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA
KO1	17 01 2011	POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ STAŁYCH GANIECZNEJ I LATZDU CENTRALNEGO ZMIANA SYSTEMU TRANSPORTU BAGAŻU, POWIĘKSZENIE STREFY CHECK-IN PRZEMIESIENIE STREF NON-SCHENGEN
REWIZJA:		GŁÓWNE ZMIANY

INWESTOR:
Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

OBIEKT:
TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT:
ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o.
81-783 Władysławowo, ul. Hallera 3, tel./fax. (0)(058) 63 26 316, 672 83 37, ati@ati.com.pl

AUTORZY:	mgr inż. Paweł Budzisk	MAZ/0411/POOS/09
	inż. Krzysztof Jabłoński	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Pajura	POK/0007/POOS/08

BUDYNEK: TERMINAL GA

RYSUNEK: Instalacje grzewcze- rzut podłogi

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 15 06 2011	SKALA: 1:100	
BRANŻA: SANITARNA	ARKUSZ: W.01	RYSUNEK: CO/01	

© ATI 2011