LEGENDA:

- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- KANAŁ NAWIEWNY
- KANAŁ WYCIĄGOWY
- NAWIEWNIK SUFITOWY–ANEMOSTAT
- WYWIEWNIK SUFITOWY–ANEMOSTAT
- ZAWÓR WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY
- ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- WENTYLATOR DACHOWY
- NAWIEWNIK OKIENNY
- KRATKA WENTYLACYJNA
- CZERPNIA POWIETRZA
- WYRZUTNIA POWIETRZA
- CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA WYDAJNOŚĆ NAWIEWU I WYCIĄGU
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ
- AGREGAT CHŁODNICZY SCHŁADZANIE GLIKOLU DLA CHŁODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH
- PODPORA SYSTEMOWA KANAŁÓW/RUROC NA DACHU
- Wysokość spodu kanału bez izolacji nad
- Wysokość osi kanału nad podłogą.

OTWÓR REWIZYJNY ZAKOŁNIERZOWY, WYMIARY WG TABELKI

WYMIAR BOKU PRZEWODU [mm]	WEWNĘTRZNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO A x B [mm]	PRZEWODU	
≤200	A	B	
200 < a ≤300	200	100	
>300	400	200	
	500	400	

*wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny

Przewody prowadzone pod izolacją dachu

INWESTOR:	Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
PROJEKT:	TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
PROJEKT:	ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o. 00-783 Warszawa, ul. Nabi 3, tel./fax. 0220303 63 36, 833 63 37, ati@ati-waw.pl
AUTORZY:	mgr inż. Marcin Zimmer — WAZ/0219/POOS/07
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Budzisz — WAZ/0411/POOS/09
BUDYNEK:	TERMINAL GA
RYSUNEK:	RZUT DACHU INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 15 06 2011 — SKALA: 1:100
BRANŻA: SANITARNA	BRANŻA WV.01 — RYSUNEK IW-02