

OZNACZENIA:

- INSTALACJA C.T.
- OBIEG CENTRAL WENTYLACYJNYCH RURY PP TYP3 PN20 STABI
- INSTALACJA C.O. RURY PP TYP3 PN20 STABI
- WRN — WĘZEŁ REGULACYJNY NAGRZEWNICY WG. PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
- OCZ=400 600 mm — GRZEJNIK PŁYTOWY

Uwagi:

1. Oznaczenia na rysunku wg. PN-84/B-01400.
2. Spadek sieci rozdzielczej min 3‰
3. Przy wszystkich grzejnikach płytowych przewidziano zawory termostatyczne współpracujące z głowicą termostatyczną typ: LH prod. Oventrop
4. Podłączenia grzejników płytowych wykonać przy pomocy kątowych zaworów Multifive/ZB prod Oventrop
5. Instalacje prowadzoną po dachu izolować otuliną odporną na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV lub zabezpieczyć płaszczem z blaszy.
6. Montaż instalacji wykonać wg. instrukcji producenta rur Bor Plus firmy Wavin.
7. Plony należy łączyć do poziomów ramieniem kompensacyjnym o długości min 1,5m.

RO1 13 05 2011	PROJEKT BUDOWLANY - WERSJA PODSTAWOWA	
RO2 18 04 2011	ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA ZMIANA UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STREFY GA - DODANIE 2 SŁUPÓW WERSJA OSTATECZNA PO UZGODNIENIACH	
RO6 17 03 2011	ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA POWIERZCHNIE TECHNIKA W CZĘŚCI WYSOKOWEJ/D- MODUŁ 3HL	
RO5 15 02 2011	MODYFIKACJA POWIERZCHNI UC, SO I POWIERZCHNI SOCJALNYCH DLA SŁUŻB PRZEDSIĘBIORSTWA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH I LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ na POZIOMIE +1	
RO4 9 02 2011	MODYFIKACJA POWIERZCHNI UC, SO I POWIERZCHNI SOCJALNYCH DLA SŁUŻB PRZEDSIĘBIORSTWA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH I ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA	
RO3 4 02 2011	MODYFIKACJA POWIERZCHNI UC, SO I POWIERZCHNI SOCJALNYCH DLA SŁUŻB PRZEDSIĘBIORSTWA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH I ZMIANA SIATKI SŁUPÓW ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA	
RO2 3 02 2011	POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ STREFY GRANICZNEJ I UKŁADU CENTRGO. PRZESUNIĘCIE OSI SŁUPÓW NA OSI "G" ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W CZĘŚCI GA	
RO1 17 01 2011	POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ STREFY GRANICZNEJ I UKŁADU CENTRGO. ZMIANA SYSTEMU TRANSPORTU BAGAŻU, POWIĘKSZENIE STREFY CHECK-IN PRZEWIDZIENIE STREF NON-SCHENGEN	
REWIZJA:	GŁÓWNE ZMIANY	

INWESTOR: Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

OBIEKT: TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT: ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o.
02-783 Warszawa, ul. Mark 3, tel/fax.: (0)22)853 63 36, 853 63 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY:	mgr inż. Paweł Bublisiak	MAZ/0411/POOS/09
	inż. Krzysztof Jabłoński	
SPRAWDZIŁ/CH:	mgr inż. Krzysztof Pajura	POK/0007/POOS/08

BUDYNEK: TERMINAL GA

RYSUNEK: Instalacje grzewcze- rzut dachu

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 15 06 2011	SKALA: 1:100	
BRANŻA: SANITARNA	REWIZJA: W.01	RYSUNEK: CO/03	