

1

2

3

4

5


6

7

8

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie

POLE PP3 - pole odpywowe		POLE PP4 - pole odpywowe	
Zasilanie najemców komercyjnych		Zasilanie potrzeb własnych	
Rezerwa			



L-KO12 - trójfazowy licznik energii elektrycznej czynnej,
pomiar bezpośredni, budowa modułowa.
Imax=100A; Ibaz. =10A; Kl. 1.
Zaleca się stosowanie liczników elektronicznych.

Okablowanie układów pomiarowych wykonać przewodem LgY35

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
ATTI - Architektura Technika Inwestycje sp. zo.o. Warszawa ul. Nutki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, att@ati.waw.pl		Obiekt		Terminal Pasażerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo		Stadium		Projekt wykonawczy		Branża	
				Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54		Tytuł rysunku		Schemat ideowy rozdzielnic głównej - RG		Projektant	
								ELEKTRYCZNA		inż. Andrzej Kowalczyk	
								inż. Stanisław Cywiński		St-399/82	
								Nr uprawnień		D/MAZ/4108/2004	
								Data		15.06.2011	
								Podpis			
								E-R-01 ark.5			