

Zestawienie Urządzeń – Poziom 0

Fireray 100RV	Fireray 50RV		OTC	T	OT		OT	I8R1	FMR5000
0	0	5	2	0	19	59	6	3	0

Zestawienie Urządzeń – Poziom 0

Fireray 100RV	Fireray 50RV		OTC	T	OT		OT	I8R1	FMR5000
1	6	6	0	0	7	47	3	2	1

Zestawienie Urządzeń – Poziom 0

Fireray 100RV	Fireray 50RV		OTC	T	OT		OT	I8R1	FMR5000
1	6	11	3	1	17	100	9	5	1

Legenda: SAP

- CON – Moduł FLM 420/4 CON (sieć LSN z zewnętrznym zasilaniem).
- Czujka termiczna FAH–T 420 z podstawą montażową MS 400
- Czujka optyczna Dual Ray FAP–DO420 z podstawą montażową MS 400
- Czujka optyczna Dual Ray FAP–DO420 z podstawą montażową MS 400 i wyniesionym wskaźnikiem zadziałania MPA
- Czujka optyczno–termiczna Dual Ray FAP–DOT420 z podstawą montażową MS 400
- Czujka optyczno–termiczna Dual Ray FAP–DOT420 z podstawą montażową MS 400 i wyniesionym wskaźnikiem zadziałania MPA
- Czujka optyczno–termiczno–chemiczna Dual Ray FAP–DOTC420 z podstawą montażową MS 400
- Fireray 100m – Czujka liniowa FireRay 50–100m montowana z reflektorem pryzmowym podłączona do modułu pętlowego FLM–420/4–CON – zasilanie z miejscowego zasilacza 24V
- Fireray 50m – Czujka liniowa FireRay 5–50m montowana z reflektorem pryzmowym podłączona do modułu pętlowego FLM–420/4–CON – zasilanie z miejscowego zasilacza 24V
- Lustro czujki FireRay 50RV/100RV
- Moduł FLM–420–I2–D – Moduł 1 wejście montowany w obudowie FLM–IFB126–S
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP typ FMC–210–DM–G–R
- I8R1 – Moduł FLM–420–I8R1–S – Moduł 8 wejść i 1 wyjście przekaźnikowe niskonapięciowe (NC/NO) w obudowie
- Moduł FLM–420–I2–D – Moduł 1 wejście montowany w obudowie FLM–IFB126–S
- RLV8 – Moduł FLM–420–RLV8–S – Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (NC/NO)
- RLV1 – Moduł FLM–420–RLV1–D – Moduł 1 wyjście przekaźnikowe niskonapięciowe (NC/NO) montowany w obudowie FLM–IFB126–S
- RHV – Moduł FLM–420–RHV – Moduł 2 wyjścia wysokonapięciowe (230VAC 10A) montowany w obudowie FLM–IFB126–S
- Sygnalizator Akustyczny FNM–320–SRD
- CSP FPA – Modułowa centrala systemu sygnalizacji pożaru – typ FPA 5000
- FMR5000 – Klawiatura wyniesiona systemu SAP

INWESTOR: Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

OBIEKT: TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

PROJEKT: ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o.
02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel/fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY:		
	Marek Gawęda upr. nr TECHOM 010/2011,CNBOP 4/49/2009	
	Michał Gawęda	
	-	
	-	
	mgr inż. Krzysztof Hellbing upr. nr 2020/00/U	

BUDYNEK: TERMINAL GA

RYSUNEK: SCHEMAT BLOKOWY DSO

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 15 06 2011	SKALA:

BRANŻA:	REWIZJA	RYSUNEK
TELETECHNIKA	W01	IT-07

© ATI 2011