



WYKAZ ARMATURY

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	RURA PE100 SDR17 DZ 225
2	TULEJA PE100 DZ225, ZGRZEWANA, Z KOŁNIERZEM
3	ZASUWA KOŁNIERZOWA BEZGNAIOWA TYPU E (KRÓTKA) Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM DN200, PN16
4	FILTR SIATKOWY DN200, PN16
5	ZWĘŻKA ŻELIWNĄ, DWUKOŁNIERZOWĄ DN200/100 PN16
6	ZWĘŻKA ŻELIWNĄ, DWUKOŁNIERZOWĄ DN100/50 PN16
7	KRÓCIEC ŻELIWNĄ, DWUKOŁNIERZOWY DN50, PN16, L=400mm
8	WODOMIERZ DLA WODY ZIMNEJ qn=15m³/h, qmax=30m³/h, DN50, PN-ISO 4064
9	KRÓCIEC ŻELIWNĄ, DWUKOŁNIERZOWY DN50, PN16, L=200mm
10	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN200, TYP EA, PN16
11	STOPNIE ŻŁAZOWE ŻELIWNE DLA STUDZIENEK WODOCIĄGOWYCH
12	RZĄPIE 300x300x300mm
13	PRZEJŚCIE SZCZELNE
14	KOMORA ŻELBETOWA, PREFABRYKOWANA LUB WYLEWANA NA MIEJSCU
15	WŁAZ ŻELIWNĄ TYPU B125 Ø600
16	RURA WYWIEWNA Ø160
17	ZAPRAWA CEMENTOWA O GR. 20mm
18	BETON C8/10 O GR. 150mm
19	PODSYPKA Z PIASKU O GR. 100mm

UWAGI:

- SŁUPKI PODPOROWE WYKONAĆ Z BETONU C12/15
- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
- RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- KOMORĘ Z ZEWNĄTRZ NALEŻY POKRYĆ IZOLACJĄ PRZECIWWODNĄ.

D	30.04.12	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	ML	TC
C	20.04.12	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	ML	TC
B	12.04.12	UZGODNIENIE	ML	TC
A	20.03.12	UZGODNIENIE	ML	TC
Popr.	Data	Opis	Opr.	Spr.

Inwestor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SP. Z O.O.
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

Zadanie/Obiekt:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Adres obiektu:

Gmina Kosakowo, powiat pucki, Obręb: Pogórze, działki nr : 209/1, 209/7, 210, 213/11, 213/13, 1034, 1035/16, 1035/84, 1035/85, 1036, 1037, 1090/2
Miasto Gdynia, Obręb: Pogórze, Działki nr : 973/109, 973/116, 974/6, 1032/3, 1033/4, 1035/11, 1035/13, 1035/14

Temat Opracowania:

Projekt budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami zewnętrznymi.

Tytuł rysunku:

KOMORA WODOMIERZOWA

Arkusz:	A3	Skala:	1:25
Branża:	SANITARNA		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Data:	04.2012	Nr Upr. i spec.:	Podpis:
Projektant	M. Lewandowski	Decyzja Nr 35/09 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	M. Kwinta		
Opracowała	P. Ortyl		
Sprawdził	T. Cyganik	MAP/0429/POOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Jednostka projektowa:



TOBIN Consulting Engineers,
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków
tel: +48 12 353 8646
fax: +48 12 353 7329
e-mail: biuro@tobin.pl
www.tobin.pl

NR RYS.: 6716 - 6062 D