

Załącznik nr 00 - TABELA POMIESZCZEŃ

POMIESZCZENIA			DANE GŁÓWNE													WENTYLACJA GŁÓWNA													FANCOILE																			
Nr pom.	Rodzaj pom.	Nazwa pomieszczeń	Strefa/Klasa czystości	Lokalna strefa zagrożenia wybuchem	Liczba użytkowników	Powierzchnia	Wysokość robocza	Kubatura	Temperatura [C]		Wilgotność względna [%]		Dopuszczalny poziom hałasu	Min. ilość wymian	Przyjęta ilość wymian [1/h]	NAWIEW - symbol	Rodzaj wentylacji - nawiew	WYWIEW - symbol	Rodzaj wentylacji - wywiew	Podciśnienie/ Nadciśnienie	Nawiew obliczeniowy [m3/h] do doboru central	Ilość kratek nawiewnych	Ilość pow. kompensacyjnego - pozostałe	Nawiew rzeczywisty do pomieszczenia	Ilość pow. kompensacyjnego - pozostałe	Wywiew rzeczywisty z pomieszczenia	Overflow	Klimatyzator VRV	Ilość klimatyzatorów VRV	Moc klimatyzatora VRV (suma)	Symbol klimakonwektora/ klimatyzatora	Typ jednostki																
									zima	lato	zima	lato																					[Pa]	[m3/h]	szt.	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[szt.]	[kW]	FCU / VRV	FCU / VRV				
				EX		[m2]	[m]	[m3]	zima	lato	zima	lato	dB(A)	[1/h]	30																																	
			23161403													84013-840840-0518																																
POZIOM 01																																		nawiew					wywiew									
0,1	B	Pom. Biurowe (dział eksploatacji)	czarna	-	2	12,7	2,5	31,7	20	28	wynik	wynik		PN	0,0	G	G	G	G		60	1		60	-60	0		x	1	3	Split 01-01	ścienna																
0,2	B	Pom. Biurowe (dyżurny energetyk)	czarna	-	2	10,0	2,5	25,0	20	28	wynik	wynik		PN	0,0	G	G	G	G		60	1		60	-60	0		x	1	3	Split 01-02	ścienna																
0,3	B	Pom. Biurowe (Teleinformatyka)	czarna	-	2	10,0	2,5	25,0	20	28	wynik	wynik		PN	0,0	G	G	G	G		60	1		60	-60	0		x	1	3	Split 01-03	ścienna																
0,4	B	Pom. Biurowe	czarna	-	2	10,0	2,5	25,0	20	28	wynik	wynik		PN	0,0	G	G	G	G		60	1		60	-60	0		x	1	3	Split 01-04	ścienna																
0,5	B	Archiwum	czarna	-		10,0	2,5	25,0	20	28	wynik	wynik		PN	1,0	G	G	G	G		30	1	-30	60	-30	0		x	1	6	Split 01-05	ścienna																
0,6	S	Kuchnia	czarna	-		10,0	2,5	25,0	20	28	wynik	wynik		PN	2,0	G	G	S5	mechaniczna		60	1		60	0	60				0																		
0,7	S	Sztnia męska 11 osób	czarna	-	11	10,4	2,5	26,0	24	28	wynik	wynik		PN	4,0	G	G	S4	mechaniczna		110	1		110	0	110				0																		
0,8	S	Pom. Sanitarne	czarna	-		12,2	2,5	30,5	24	28	wynik	wynik		PN	7,0	N2	mechaniczna	S2	mechaniczna		220	1		220	0	220				0																		
0,9a	T	Magazyn	czarna	-		3,7	2,5	9,3	16	28	wynik	wynik		PN	1,0	G	G	S1	mechaniczna		10	1	10	0	40	50				0																		
0,9b	T	Magazyn	czarna	-		3,7	2,5	9,3	16	28	wynik	wynik		PN	1,0	G	G	S1	mechaniczna		10	1	10	0	40	50				0																		
0,9c	T	Magazyn	czarna	-		3,70	2,5	9,3	16	28	wynik	wynik		PN	1,0	G	G	S1	mechaniczna		10	1	10	0	40	50				0																		
0,10	T	Pom. Techniczne	czarna	-	4	43,95	2,5	109,9	16	24	wynik	wynik		PN	1,0	G	G	G	G		120	1	-30	150	-120	0				0																		
0,11	s	Przedsionek	czarna	-		3,41	2,5	8,5	20	24	wynik	wynik		PN	0,0						0	0		0	0	0				0																		
0,12	O	Komunikacja	czarna	-		17,55	2,5	43,9	20	24	wynik	wynik		PN	0,5	G	G	S3	mechaniczna		30	1	30	0	270	300				0																		