

**Załącznik nr 05. Zestawienie grzejników**

pom		pow.	kubatura	zapotrzebowanie ciepła na przenikanie	temp	temp zew	ilość powietrza	całkowite zapotrzeb owanie	+ 20 % zapasu	całkowite zapotrzeb owanie z zapasem	dobrany grzejnik o minimalnej mocy grzewczej
nr	nazwa	m2	m3	W/m3	°C		m3/h	W	W	kW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,1	Pom. Biurowe (dział eksploatacji)	12,68	31,7	50	20	-16	60	1368,4	1642,08	1,64	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 200 S 2000 W lub równoważny
0,2	Pom. Biurowe (dyżurny energetyk)	10,01	25,025	50	20	-16	60	1234,9	1481,88	1,48	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 150 S 1500 W lub równoważny
0,3	Pom. Biurowe (Teleinformatyka)	10,01	25,025	50	20	-16	60	1234,9	1481,88	1,48	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 150 S 1500 W lub równoważny
0,4	Pom. Biurowe	10,01	25,025	50	20	-16	60	1234,9	1481,88	1,48	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 150 S 1500 W lub równoważny
0,5	Archiwum	10,01	25,025	50	20	-16	60	1234,9	1481,88	1,48	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 150 S 1500 W lub równoważny
0,6	Kuchnia	10,01	25,025	50	20	-16	60	1234,9	1481,88	1,48	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 150 S 1500 W lub równoważny
0,7	Szttnia męska 11 osób	10,4	26	55	24	-16	110	2068	2481,6	2,48	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 250S 2500 W lub równoważny
0,8	Pom. Sanitarne	12,21	30,525	55	24	-16	220	3663,55	4396,26	4,40	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 200S 2000 W + Atlantic, konwekcyjny WKŁ 250S 2500 W+ Elektryczna suszarka ECO - 110 wisząca biała elterm 110 W lub równoważny
0,9a	Magazyn	3,7	9,25	50	16	-16	0	185	222	0,22	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 75S 500 W lub równoważny
0,9b	Magazyn	3,7	9,25	50	16	-16	0	185	222	0,22	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 75S 500 W lub równoważny
0,9c	Magazyn	3,7	9,25	50	16	-16	0	185	222	0,22	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 75S 500 W lub równoważny
0,10	Pom. Techniczne	43,95	109,875	50	16	-16	150	3829,5	4595,4	4,60	2 x Atlantic, konwekcyjny WKŁ 250S 2500 W lub równoważny
0,11	Przedsionek	3,41	8,525	50	20	-16	0	170,5	204,6	0,20	Atlantic, konwekcyjny WKŁ 75S 500 W lub równoważny
0,12	Komunikacja	17,55	43,875	50	20	-16	0	877,5	1053	1,05	2 x Atlantic, konwekcyjny WKŁ 75S 750 W lub równoważny