

Wymogi szczegółowe dla poszczególnych pomieszczeń :

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pomieszczenie biurowe (dział eksploatacji)	0.1	2,50	2	12,68	<p>OPIS: Pomieszczenie biurowe dla działu eksploatacji</p> <p>WYPOSAŻENIE STAŁE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Architektura: ściany - płyta meblowa biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina dywanowa - ciemnoszara, roleta zewnętrzna, roleta wewnętrzna - Wentylacja: nawietrzak nadokienny - Klimatyzacja : klimatyzator ścienny - EL: oświetlenie podstawowe 500lx, oprawy IP20, 3 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: 3 zestawy PEL (2xRJ45 + 2x230 + 2x230V DATA)
2.	Pomieszczenie biurowe (dyżurny energetyk)	0.2	2,50	2	10,01	<p>OPIS: Pomieszczenie biurowe dla dyżurnego energetyka</p> <p>WYPOSAŻENIE STAŁE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Architektura: ściany - płyta meblowa - biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina dywanowa - ciemnoszara, roleta zewnętrzna, roleta wewnętrzna - Wentylacja: nawietrzak nadokienny - Klimatyzacja: klimatyzator ścienny - EL: oświetlenie podstawowe 500lx, oprawy IP20, 3 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
						- LAN/Telefony: 3 zestawy PEL (2xRJ45 + 2x230 + 2x230V DATA)
3.	Pomieszczenie biurowe (teleinformatyka)	0.3	2,50	2	10,01	OPIS: Pomieszczenie biurowe dla teleinformatyka WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta meblowa - biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina dywanowa - ciemnoszara, roleta zewnętrzna, roleta wewnętrzna - Wentylacja: nawietrzak nadokienny - Klimatyzacja: klimatyzator ścienny - EL: oświetlenie podstawowe 500lx, oprawy IP20, 3 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: 3 zestawy PEL (2xRJ45 + 2x230 + 2x230V DATA)
4.	Pomieszczenie biurowe	0.4	2,50	2	10,01	OPIS: Pomieszczenie biurowe WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta meblowa - biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina dywanowa - ciemnoszara, roleta zewnętrzna, roleta wewnętrzna - Wentylacja: nawietrzak nadokienny - Klimatyzacja: klimatyzator ścienny - EL: oświetlenie podstawowe 500lx, oprawy IP20, 3 gniazda 230V

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
						- CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: 3 zestawy PEL (2xRJ45 + 2x230 + 2x230V DATA)
5.	Archiwum	0.5	2,50	n/d	10,01	OPIS: Archiwum dokumentacji WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta mablowa biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 5 kN) - wykładzina PVC - ciemnoszara, roleta zewnętrzna, roleta wewnętrzna, regał metalowy 950x435x1980 szt.8 - Wentylacja: nawietrzak nadokienny - Klimatyzacja: klimatyzator ścienny - EL: oświetlenie podstawowe 500lx, oprawy IP20, 3 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: 3 zestawy PEL (2xRJ45 + 2x230 + 2x230V DATA)
6.	Kuchnia	0.6	2,50	n/d	10,01	OPIS: Pomieszczenie socjalne kuchnia WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta meblowa - biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - gres, roleta zewnętrzna,

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
						- Wentylacja: nawietrzak nadokienny, wentylator wyciągowy - Sanitarne: umywalka, zlewozmywak, zmywarka, elektryczny podgrzewacz wody 200 litrów - EL: oświetlenie podstawowe 200lx, oprawy IP40, 3 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: brak
7.	Szatnia męska	0.7	2,80	11 - pom. nie przeznaczone na pobyt ludzi	10,40	OPIS: Pomieszczenie socjalne - szatnie odzieży własnej i roboczej WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta laminowana biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina PVC, roleta zewnętrzna, szafy ubraniowe stalowe wg. opisu - Wentylacja: nawietrzak nadokienny, wentylator wyciągowy, załącznik wentylatora podłączony do włącznika światła - EL: oświetlenie podstawowe 200lx, oprawy IP20, 4 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: brak
8.	Pomieszczenie sanitarne	0.8	2,50	n/d	12,21	OPIS: WC, umywalnia WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta laminowana biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
						(nośność 2,5 kN) - gres, 2 umywalki, 2 lustra, muszla klozetowa, uchwyt na papier toaletowy, pisuar, kabina prysznicowa, półka na mydło, uchwyt na ręcznik, 2 pojemniki na mydło naściennne, pojemnik na ręczniki papierowe, 2 suszarki elektryczne - Wentylacja: nawiew mechaniczny za pomowca wentylatora kanałowego, wywiew mechaniczny przez wentylator wyciągowy - Sanitarne : 2 umywalki, 1 natrysk, 1 miska ustępowa, 1 pisuar, 1 zawór ze złączką do węża, 1 wpust podłogowy, wywiewka kanalizacyjna na dach, zawór napowietrzający pod umywalką - EL: oświetlenie podstawowe 200lx, oprawy IP40, 2 gniazda 230V - CO: grzejnik elektryczny 2 szt. z płynną regulacją, grzejnik drabinkowy - LAN/Telefony: brak
9.	Magazyn	0.9a; 09b; 09c	2,50	n/d	3,70	OPIS: Pomieszczenia magazynowe WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta laminowana biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 5 kN) - wykładzina PVC, regał metalowy 950x435x1980 szt.9 - łącznie - Wentylacja: wywiew mechaniczny przez wentylator wyciągowy, nawiew przez kratki transferowe w drzwiach lub pocięcie drzwi z pomieszczenia technicznego - EL: oświetlenie podstawowe 200lx, oprawy IP20, - CO: grzejnik elektryczny z płynną regulacją - LAN/Telefony: brak
10.	Pomieszczenie	0.10	2,50	4	43,95	OPIS:

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
	techniczne					Pomieszczenie drobnych napraw konserwatorskich WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta laminowana białą, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 5 kN) - wykładzina PVC, roleta zewnętrzna, - Wentylacja: nawiew przez nawietrzak nadokienny, wywiew przez magazyn - EL: oświetlenie podstawowe 200lx, oprawy IP40, 4 podwójne gniazda 230V, instalacja el. 400V z możliwością podłączenia urządzenia o mocy 20kW, 2 gniazda 400V - CO: grzejnik elektryczny 2 szt. 2 kW z płynną regulacją - LAN/Telefony: brak
11.	Przedsiomek	0.11	2,50	n/d	3,41	OPIS: Komunikacja WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta laminowana biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina PVC, roleta zewnętrzna, - Wentylacja: nie wymaga wentylacji - EL: oświetlenie podstawowe 100lx, oprawy IP20, - CO: grzejnik elektryczny 2 szt. z płynną regulacją - LAN/Telefony: brak
12.	Komunikacja	0.12	2,50	n/d	17,55	OPIS:

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 ul. Myśliwska 61E/7
 80-283 Gdańsk
 T: +48 58 732 71 01
 F: +48 58 732 71 00
 E: biuro@tsepolska.pl
 W: www.tsepolska.pl

Lp.	Nazwa grupy pom.	Oznaczenie	Wysokość pom. [m]	Liczba użytkow. / pracow.	Pow.	Opis wymagań i zaleceń dotyczących poszczególnych pomieszczeń
1	2	3	4	5	6	7
						Komunikacja WYPOSAŻENIE STAŁE - Architektura: ściany - płyta meblowa biała, sufit - płyta laminowana gładka biała, posadzka (nośność 2,5 kN) - wykładzina PVC, - Wentylacja: nawiew poprzez kratki transferowe z pomieszczeń biurowych, wywiew – wentylator wyciągowy - EL: oświetlenie podstawowe 100lx, oprawy IP20, - CO: grzejnik elektryczny 2 szt. z płynną regulacją - LAN/Telefony: brak