



### Skrzyżowanie kabla nn z kablem nn



\* - przy  $< 0,15$  m osłona otaczająca na długości  $1\text{ m} + \text{średnica kabla}$


### Skrzyżowanie kabla elektroenerg. z rurociągiem \*




	Kabel $\leq 30\text{kV}$	Kabel $30\text{kV} \leq U_n \leq 110\text{kV}$
X	$0,25\text{ m} + \text{średnica rury}$	$0,5\text{ m} + \text{średnica rury}$

\* - przy  $< x$  osłona otaczająca na kabel jeżeli kabel ułożony nad rurociągiem lub osłona otwarta nad kablem jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem

### Skrzyżowanie kabla elektroenergetycznego z kablem telekomunikacyjnym




### Skrzyżowanie kabla elektroenerg. z drogą kołową



\* - dla kabli  $\geq 30\text{kV}$  -  $\geq 1\text{ m}$   
 \*\* - dla kabli  $> 30\text{kV}$  -  $\geq 1\text{ m}$

### Skrzyżowanie kabla nn z kablem SN



\* - przy  $< 0,15$  m osłona otaczająca na długości  $1\text{ m} + \text{średnica kabla}$

		Projektant	mgr inż. R. Wiehłowicz	GT-III-630/269/76	2014-03		Nr rys.	
NORD Investments S.A. Pruszcze Gdański ul. Obrońców Westerplatte 1		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych					E-3
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63				
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne					
Podzialka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża	
:	Inwestycja	Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni					E	
	Obiekt	Oświetlenie terenów ul. Nagietkowej, Sezamowej, Gorczykowej, Kameliowej						
Faza proj.	Tytuł projektu	Oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami : Nagietkową, Sezamową, Gorczykową, i Kameliową - zadanie 5				Nr arch. proj.		
P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE SKRZYŻOWAŃ				3126/2014		
	Nk: 2014-01-Gdynia Dąbrowa							