

## Oznaczenia

– istniejąca linia kablowa n.n.n.




- istniejąca linia kablowa n.n. do demontażu

– projektowana linia kablowa n.n.n.

- projektowana mufa kablowa n.n., z rur termokurczliwych

UWAGI

1. Kable ułożyć zgodnie z normą N SEP-E-004
2. Dokładną lokalizację kabli do przebudowy określić przekopami próbnymi.
3. Wszystkie napotkane kable traktować jako czynne, będące pod napięciem.

 <b>IBPBK s.a.</b> Biuro Projektów Budowlanych i Inżynierskich z Oddziałem w Olsztynie					
Rozbudowa ul. Wycieczko, Plac Graniczny I i II linii kolejowej wraz z odcinkiem numeracji ulic bocznych od skrzyżowania z Al. JANA PAWŁA II oraz budowa kanalizacji deszczowych					
<b>Schemat przebiegu urządzeń m-0,4kV</b>					
Stadium opracowania:		<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
Data:	10.2015	Skala:	-- --		
Nr zlec.	0283	Nr arch:			
		R/S nr	<b>E-11</b>		
Projektant:	mgr inż. Jacek Żbikowski	specj.	specj. instal. i urz. elekt.	 <i>Czerwinski</i>	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Chamski	uzpr. m	specj. instal. i urz. elekt.		
	-	uzpr. m	POM/0182/P00E/14		
	-	specj. uzpr. m	-		
	-	uzpr. m	-		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Burkhart	specj. uzpr. m	specj. instal. i urz. elekt.	 <i>[Signature]</i>	
		uzpr. m	POM/0149/P00E/08		