

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ										M.C.Skłodowskiej - zad.2	TABELA
ODCINEK PĘTLI		SO									
MIEJSCE ZWARCIA		stęp 14/1									
KABEL		YAKXs4x									
Typ		35									
Przekrój	[ mm2 ]										
Długość	[ m ]	574									
Pętla	Ilość żył	2									
Rjedm	[ $\Omega$ /km ]	0,86									
Xjedm	[ $\Omega$ /km ]	0,087									
PĘTLA											
Rs	[ $\Omega$ ]	0,98728									
Xs	[ $\Omega$ ]	0,099876									
$\Sigma$ Rs	[ $\Omega$ ]	0,98728									
$\Sigma$ Xs	[ $\Omega$ ]	0,099876									
Zs	[ $\Omega$ ]	0,99231901									
ZABEZPIECZENIE											
Typ		DO									
In	[ A ]	4									
Ia (wyłącz.)	[ A ]	19									
I zwarc.	[ A ]	232									

la - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego  
wg PN-IEC 60364-4-4 1:2000, N SEP-E-001