

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ										M.C.Skłodowskiej - zad.2	TABELA
ODCINEK PĘTLI										SO	
MIEJSCE ZWARCIA										stęp 14/1	
KABEL										YAKXs4x	
Typ										35	
Przekrój										574	
Długość										2	
Pętla										0,86	
Rjedm										0,087	
Xjedm											
PĘTLA											
Rs										0,98728	
Xs										0,099876	
ΣRs										0,98728	
ΣXs										0,099876	
Zs										0,99231901	
ZABEZPIECZENIE											
Typ										DO	
In										4	
Ia (wyłacz.)										19	
I zwarc.										232	

Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego  
wg PN-IEC 60364-4-41:2000, N SEP-E-001

89