

Pan Roman Wielłowicz

NORD-Investments Spółka z o.o.

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2” w zakresie oświetlenia, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni oraz gospodarki drzewostanem.

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni:

I. Uzgadnia dokumentację pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Składowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wiellowicz; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) dodatkowo w miejscach rozdziału sieci (słupy: 8/1, 9/1 i 11/1) zastosować tabliczki podziałowe;
- 2) na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed i/lub w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – przed dokonaniem tych zmian;
- 3) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 4) skrzyżowania projektowanych kabli oświetleniowych z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych w miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami oświetleniowymi (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami – powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania), oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczego posadowienia kabli oświetleniowych w miejscach skrzyżowań; o terminach wykonywania prac w miejscach skrzyżowań należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Dróg tut. Zarządu – telefon: 58 761 20 27;
- 5) za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, który zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, na warunkach określonych przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 6) przed rozpoczęciem procedury odbiorowej należy, dostarczyć do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoły z odpowiednich pomiarów;
- 7) należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
- 8) wyłączone z użytkowania kable oświetleniowe na terenie gminnym należy usunąć z gruntu;
- 9) odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wyłączonych z użytkowania na terenie gminnym kabli oświetleniowych; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usunięte kable oświetleniowe, wraz z zamieszczonymi na niej informacjami o nieczynnych kablach oświetleniowych w przypadku konieczności pozostawienia ich w gruncie;
- 10) po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego; realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich.

geodezyjny pomiar

II. **Uzgadnia dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. Ulica M.C. Skłodowskiej w Gdyni. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Sławomir Natorski; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas odtwarzania nawierzchni wszystkie uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.
- 2) Zachować normatywne spadki poprzeczne na chodnikach. Dla uzyskania jednolitych spadków poprzecznych na całej szerokości chodnika, warstwę ścieralną przełożyć na całej szerokości chodników, niezależnie od zakresu odtwarzania podbudowy chodnika po wykopach.
- 3) Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich.
- 4) W trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 5) Na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu.

III. **Opiniuje pozytywnie dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wiśłowicz; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas wykonywania robót należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa nr 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 2) Prace w obrębie koron drzew powinny być wykonywane pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni lub Biura Ogrodnika Miasta.
- 3) Zastosować się do wytycznych Biura Ogrodnika Miasta zawartych w piśmie z dnia 16.02.2016 nr SMO.7012.7.2016.JW.PM.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.02.2018 r.

Integralną część uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której ostemplowano pieczętą Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma następujące załączniki graficzne:

- rys. nr D-1 pn. „*sytuacja*” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr D-2 pn. „*przekroje konstrukcyjne*” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr E-2 pn. „*plan sieci oświetleniowej*” (dokumentacja branży elektrycznej);
- rys. nr Z 1 pn. „*Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem*” (dokumentacja branży zieleni).

Jednocześnie informuję:

- O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.
- Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 140, poz. 1481).

Otrzymują:

- adresat
- Biuro Ogrodnika Miasta – d/w
- Wydział Inwestycji – d/w
- ZDiZ UD – a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
NORD-INVESTMENTS
mgr inż. Sławomir Natorski

DYREKTOR
mgr Roman Wiśłowicz

SKŁOP – uzg. ZDiZ – st. 2

① - projektowany słup stalowy wys.7m , z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08


⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy


SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energia Operator)

OZNACZENIA



- nawierzchnia z kostki betonowej



- nawierzchnia z płyt chodnikowych



- trawnik

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

URZĘDNIK BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI

81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

NIP 586-218-63-30, REGON 220356287

tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41

Załącznik do UZGODNIENIA





Nr UD. 6740.230.2016.TG

z dnia 24.02.2016


DYREKTOR

mgr Roman Witowski

58

 NORD Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. S. Natorski	1683/GD/84	2016-01	 	Nr rys.	
		Specjalność	drogi				D-1	
		Sprawdzający	mgr inż. M. Rundштuk	3043/Gd/87				
		Specjalność	drogi					
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża	
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni					D	
	Obiekt	Oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej						
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..				Nr arch. proj. 3510/3512 		
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	SYTUACJA ..						
	Nk: 2015-12-Składow							

5




- PŁYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
- ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$

ZARZĄD DROG I ZIELENI
 JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
 NIP 586-218-63-30, REGON 220355287
 tel. 58/ 763-20-00, fax 58/ 662-28-41




Załącznik do UZGODNIENIA
 Nr WD.6740.230.2016.TG
 z dnia 24.02.2016

DYREKTOR

 mgr Roman Witowski



- WARSTWA ZIEMI ROŚLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWĄ GR. 10 CM
- ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$

 NORD Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. S. Natorski	1683/GD/84	2016-01	 Nr rys. D-2 
		Specjalność	drogi			
		Sprawdzający	mgr inż. M. Rundstut	3043/Gd/87		
		Specjalność	drogi			
Podziałka 1 : 25	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża D
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..				Nr arch. proj. 3510/3512 28
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ..				
	Nk: 2015-12-Składow					