
1:100
1:250
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 0.00 m n.p.m.
G1
G2
0.00m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU
NAZIOM
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
0.43%
23.40m
Ø80 Stal L=26.35m
0%
6.00m
0.55%
9.05m
61.65m
2.19%
13.70m
1.59%
44.15m
0.47%
52.70m
20.75m
21.25m
Dn150 Stal L=235.35m
G1/1
G1/2
G1/3
G1/4
G1/5
G1/6
G2/1
G2/2
G2/3
G2/4
G2/5
G2/6
G2/7
G2/8
G2/9
G2/10
G2/11
G2/12
G2/13
G2/14
G2/15
G2/16
G2/17
G2/18
G2/19
G2/20
G2/21
G2/22
Proj. rura ochronna
Proj. rura wydmuchowa
Zespół zaporowo-upustowy
Proj. kabel energ.
Istn. kabel telek.
Proj. połączenie z przewodem Dn150 Stal, Rz.o.=9.95
Proj. połączenie z przewodem Ø80 Stal, Rz.o.=11.1
Proj. połączenie z przewodem Ø80 Stal, Rz.o.=10.2
Proj. gaz. Ø150, Rz.o.=10.40

UWAGA:
1. Pod przewody wykonać podsypkę zgodną z opisem technicznym.
2. Przewody zasypać zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać przekopy próbne i zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi istniejącego uzbrojenia, a rzędnymi przyjętymi w projekcie należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta.
4. Rzędne włazów należy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni.

OZNACZENIA:

———————	Teren projektowany
- - - - - - - -	Teren istniejący

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel.(0 58) 341-40-11; fax (0 58) 341-89-46

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD JAKO ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

Profil sieci gazowej n/c i ś/c

Stadium opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY		
Data: 12.2011	Skala: 1:100/250	G-02 Rys nr	
Nr zlec.: 9791	Nr arch.:		
Projektant:	mgr inż. Ryszard Pietrzak	specj. instalacje i urz. sanitarne upr. nr 267/73	
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Zieliński	specj. – upr. nr –	
	mgr inż. Filip Kaczmarek	specj. – upr. nr –	
	–	specj. – upr. nr –	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacyjna upr. nr POM/0029/PWOS/06	