istn. kabel YAKY 4x50 zasilający maszt oświetleniowy M15 połączyć z kablem YAKY 4x95 zasilającym demontowany maszt M14

istn. SO-676 EZO
istn. SO-872 UM Gdynia
istn. złącze pomiarowe EO Sopot

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x95 L=100m
YAKY 4x35 L=240m
YAKY 4x35 L=400m
YAKY 4x50 L=210m

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x95 L=100m

proj. muła kablowa nn

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x50 L=210m

istn. linia kablowa nn
YAKY 4x95; YAKY 4x35

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x35 L=240m
YAKY 4x35 L=400m

istn. zasilanie oświetlenia tunelu złącze wnękowe należące do EO Sopot

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x35 L=240m

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x35 L=400m

proj. oprawy na maszcie sygnalizacyjno-oświetleniowym

istn. YAKY 4x25 odkopać, odpowiednio skrócić i wprowadzić do masztu osw. M9

istn. słup osw. EO Sopot wymienić tabliczkę na podziałową

proj. muła kablowa nn

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x25 L=205m
YAKY 4x35 L=400m

proj. oprawy na maszcie sygnalizacyjno-oświetleniowym

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x25 L=205m

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x25 L=70m
YAKY 4x25 L=205m

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x25 L=70m

proj. linia kablowa nn
YAKY 4x25 L=35m

proj. muła kablowa nn

istn. 9/3

istn. 8/4

UL. DWORCOWA

UL. SZKOLNA

UL. PODJAZD

ŁĄCZNICA WJAZDOWA NA UL. ŚLĄSKĄ

ŁĄCZNICA ZJAZDOWA Z UL. ŚLĄSKIEJ

ARK 1

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKO?CIOWA Z INWENTARYZACJ¥ URZ¥DZEŃ PODZIEMNYCH

skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, 10-Lutego , Podjazd ,?l?ska

Nr sekcji: 6.224.25.07.3.2 , 6.224.25.07.4.1

Obrêb: GD 53

Nr dzia?ki: ró6%ne

Mapê zaktualizowano na dzieñ: 07.11.2011r.

Uk?ad wspó?rzêdnych: "2000"

Uk?ad odniesienia: Kronsztadt

Prace polowe: M.£oza

Prace kameralne: M.£oza

Nr KERG: 5016-335/11

Data: 22.11.2011r.

Uwaga! Nie wyklucza siê istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzeń podziemnych, które nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

..... : zakres opracowania

..... : elementy projektowane

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaj? ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szczegó%ów terenowych metod% bezpo%redni% bez prawnego ustalenia granic dzia%ek.

Teren zamkniêty (wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

OZNACZENIA

- proj. zestaw oświetlenia pośredniego: naświetlacz z lampą metalohalogenkową 250W i odbłyśnik o rozsyle asymetrycznym, do montażu na słupie trakcyjno-oświetleniowym, wysokość zawieszenia 8,2m
- proj. oprawa oświetleniowa parkowa z lampą metalohalogenkową 70W; do montażu na słupie trakcyjno-oświetleniowym, na wysięgniku L=1,5m, wysokość zawieszenia 7m; klosz biała kula z PC-UV
- proj. oprawa oświetlenia ulicznego z lampą sodową 150W; na słupie trakcyjno-oświetleniowym, wysokość zawieszenia H=11m; wysięgnik L=1,0m; kąt nachylenia 5°;
- A proj. oprawa oświetlenia ulicznego z lampą sodową 150W; na słupie trakcyjno-oświetleniowym, wysokość zawieszenia H=13m; wysięgnik L=1,0m; kąt nachylenia 5°;
- B proj. oprawa oświetlenia ulicznego z lampą sodową 150W; na słupie trakcyjno-oświetleniowym, wysokość zawieszenia H=16m; wysięgnik L=1,0m; kąt nachylenia 5°;
- proj. oprawa oświetlenia ulicznego z lampą sodową 150W; na stalowym, ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=13m; wysięgnik L=1,0m; kąt nachylenia 5°;
- proj. oprawa oświetleniowa parkowa z lampą metalohalogenkową 70W; na stalowym, ocynkowanym słupie oświetleniowym; wysokość zawieszenia H=6m;
- proj. linia kablowa YAKXS 4x35
- 6m proj. rura ochronna HDPE ø110 L=6m
- podział sieci
- istn. oprawa oświetleniowa do demontażu
- 28/32 odległość między słupami 28m/długość kabla 32m
- uziom prętowy R<10Ω

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Przemysłowego w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 22
tel. (058) 341-40-11, fax (058) 341-80-46

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD JAKO ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

OŚWIETLENIE ULICZNE - PLAN SYTUACYJNY

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 12.2011 | Skala: 1:500 | E.1

Nr zlec: 9791 | Nr arch: | Rys nr

Projektant:	mgr inż. Piotr Burkhardt	specj.	sieci, inst. i urz. elektr.	
		upr. nr	POM/0148/POOE/06	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Chamski	specj.	–	
		upr. nr	–	
	–	specj.	–	
		upr. nr	–	
	–	specj.	–	
		upr. nr	–	
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Żbikowski	specj.	sieci, inst. i urz. elektr.	
		upr. nr	POM/0215/POOE/09	