MURY OPOROWE – RYS. ZESTAWCZY 1:100/1:50

MUR OPOROWY NR 1.1 L=15,94m
Kilometr 0+025.30 – 0+036.80
Profil muru oporowego w rozwinięciu



MUR OPOROWY NR 1.1
1:50



MUR OPOROWY NR 1
SEKCJA II
1:50



MUR OPOROWY NR 2.2 L=21,91m
Kilometr 0+047.58 – 0+067.26
Profil muru oporowego w rozwinięciu



MUR OPOROWY NR 2.2
1:50



MUR OPOROWY NR 2
skrzydełka dla schodów 1:50



MUR OPOROWY NR 1.2 L=42,03m
Kilometr 0+038.80 – 0+075.18
Profil muru oporowego w rozwinięciu



MUR OPOROWY NR 1.2
1:50



MUR OPOROWY NR 2.1 L=26,17m
Kilometr 0+021.11 – 0+045.57
Profil muru oporowego w rozwinięciu



MUR OPOROWY NR 2.1
1:50



RZUT 1:100



Stal zbrojeniowa:
Zgodnie z PN-EN 1992-1
- granica plastyczności f_{yk}=500MPa
- klasa ciągliwości B
Zgodnie z PN-B-03264 należy ją spełnić: **gatunek stali BSt500S**

Beton **C30/37 XC4 XF2**
- nominalna grubość otuliny: c$_{nom}$=50mm
- maksymalna wartość w/c = 0,55
- minimalna zawartość cementu = 320 kg/m3

Beton podkładowy: C12/15

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić dokładną lokalizację i przebieg istniejących instalacji podziemnych. W przypadku natrafienia na nieinwentaryzowane instalacje i urządzenia oraz budowle podziemne mające wpływ na posadowienie i konstrukcję niezbędny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwiązania.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opracowań branżowych.
5. Przed przystąpieniem do prac zgodność przyjętych rzędnych sprawdzić w terenie z rzędnymi ujętymi w opracowaniach branżowych. W przypadku zaistnienia rozbieżności należy skontaktować się z Projektantem celem korekty przyjętych założeń
6. Wymiary podano w mm

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Kopiowanie, powielanie w jakiejkolwiek formie lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

BPBK S.A.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
ul. Lipowa 3, 15-427 Białystok, tel. 85 749 71 00, fax 85 749 71 01, e-mail: bpbk@bpbk.pl

INWESTYCJA TECHNOLOGII DOCELOWEJ OCZYSZCZALNI W GDYNI
ZADANIE 1 – MODERNIZACJA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 0000/ZP/2018/BPBK

Konstrukcja oporowa - rysunek zestawczy

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Data: 11.2018 | Skala: 1:100 / 1:50 | Nr arch. 5

Projektant:	mgr inż. Aleksandra Sokołowska	sprawdzający	
Sprawdzający:	-	sprawdzający	
	-	sprawdzający	
Sprawdzający:	inż. Roman Wilczek	sprawdzający	

Nr upr. 0151/POOK/07 | Nr upr. 0151/POOK/07 | Nr upr. 0151/POOK/07