

UD.6740.143.2015.MK.1215

Gdynia, dnia 23 lutego 2015 roku

SEKRETARIAT BPBK SA	
Gdańsk Wzręcz	
data wpl.	29-02-2015
l. dz.	755
ilość zał.	1

Gmina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:

Biuro Projektów

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdańsk

dot. rewitalizacji terenów dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońskiej i Zamenhofska

Odpowiadając na wniosek o akceptację rozwiązania w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych kanałem DN800 z ulicy Morskiej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje:

- 1) akceptuje się lokalizację komory Db11 (oznaczenie zgodne z załączoną mapką) pod warunkiem uwzględnienia przebudowy kanału deszczowego DN800 od istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 20,57/17,97 celem wyeliminowania istniejącej komory o rzędnej wjazdu 20,31; rozważyć możliwość zlokalizowania komory Db11 na przedłużeniu istniejącego kanału DN800 od studni rewizyjnej o rzędnych 20,57/17,97;
- 2) z uwagi na planowanie bramy wjazdowej i na konieczność demontażu części ogrodzenia w trakcie realizacji kanału DN800, tut. Zarząd wnioskuje o uwzględnienie zmiany lokalizacji istniejącego ogrodzenia, tj. umiejscowienie jego po północnej stronie planowanej drogi eksploatacyjnej.

Integralną część niniejszej opinii stanowi ostemplowana mapka.

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr inż. Barbara Kowalska

Załącznik – sztuk 1 (mapka)

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni

UD a/a

