

UD.6740.1115.2015.RL 8474

Gdynia, 22.10.2015 r.

SEKRETARIAT BPBK SA	
Gdańsk Wrzeszcz	
data wpl. ....	2015-10-28
l. dz. ....	4498
ilosc zal. ....	1221

**Biuro Projektów Budownictwa  
Komunalnego S.A.**  
ul. Jana Uphagena 27  
80-237 Gdańsk

**Dotyczy:** dotyczy: Rewitalizacji terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z ulicą św. Mikołaja oraz budową kanału deszczowego do rzeki Chylonki.

## UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni **uzgadnia** niżej wymieniony projekt branżowy wchodzące w skład dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej w ramach przedsięwzięcia „*Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z ulicą św. Mikołaja oraz budową kanału deszczowego do rzeki Chylonki.*” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk):

**„Projekt budowlany. Branża: Drogowa. Nazwa opracowania: Projekt drogowy. Zadanie: Zadanie 1 Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Świętego Mikołaja”** (projektant: mgr inż. Zbigniew Myszka; data: październik 2015); z następującymi uwagami:

1. Należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu wynikający z zakresu inwestycji objętej uzgodnieniem.
2. Pozostałe projekty branżowe należy uzgodnić w tut. jednostce.
3. Opiniuje się pozytywnie Zadania 2,3,4,5 i 6 dotyczące zagospodarowania wewnętrznego-dojazdów do posesji.
4. Na zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/i w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - przed dokonaniem tych zmian.
5. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich.
6. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
7. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (fax: 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest dwa lata od dnia wystawienia i stanowi integralną część ww. opracowania, w których niżej wymienione rysunki ostemplowano pieczęcią tutejszego Zarządu:  
rys. nr 1 pn. „*Plan sytuacyjny*” i rys. nr 4 pn. „*Przekroje konstrukcyjne*”.


Jednocześnie informuję:

1. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).
2. Na czas prowadzonych robót należy sporządzić i zatwierdzić w tutejszym Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.
3. Przed rozpoczęciem robót należy załatwić wszelkie formalności w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym UM Gdyni.

UD a/a  
Wydział Inwestycji – w miejscu,

DYREKTOR  
  
mgr Roman Witowski





6043600  
6043600

GEODETA UPRAWNIENY

inż. Wiesław Gadziński  
Nr upr. 20413

plan/ami  
inż.



- Nawierzchnia płyt betonowych 80x80 gr. 8cm, układ i kolor wg odrębnego opracowania
- Nawierzchnie chodników z płytek bet. 20/20cm, gr. 8cm z kruszywa płukanego koloru szarego, układane w prostokąt
- Nawierzchnie jezdni i chodników odtwarzanych (z kostki betonowej ze stanu istniejącego)
- Nawierzchnie opasek bezpieczeństwa i separacji wokół budynków oraz wjazdów do garaży z kostki betonowej 10x20cm, gr. 8cm
- Płyty drogowe 150x300x15cm zbrojone
- Powierzchnie przeznaczone pod zielen
- Konstrukcja płyty odciążającej studnię teletechniki (wg projektu konstrukcyjnego)
- Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5cm (przy drzewach) z otworem w środku Ø80cm, osadzone na ramie montażowej
- Powierzchnie płytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "ścięte stożki" kolor RAL 7039 płytki oddalone o 50cm od krawędzi jezdni i schodów
- Powierzchnie płytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prążki" kolor RAL 7039
- Powierzchnie płytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty" kolor RAL 7039
- Bariery rurowe szczelinkowe - wys. h=1,1m, wg odrębnego opracowania
- Bariery rurowe szczelinkowe - wys. h=1,3m, wg odrębnego opracowania
- Bariery wg odrębnego opracowania
- Otwory geologiczne
- Wpusty do likwidacji
- Projektowane wpusty deszczowe
- Projektowane oznakowanie poziome



Przekroje normalne

Załącznik do 122

Nr 02.0740.195.2015.RC

z dnia 22.10.2015 1/2

DYREKTOR

mgr Roman Witowski

### Uwaga !

- 1) Rysunki szczegółowe schodów wg odrębnego opracowania.
- 2) Rysunki szczegółowe murów oporowych wg odrębnego opracowania.
- 3) Lokalizacja miejsc na stojaki rowerowe wg odrębnego opracowania.
- 4) Tablicę z informacją o najbliższym obejściu dostosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wg odrębnego opracowania.
- 5) Zagospodarowanie terenu wokół śmietników wg odrębnego opracowania
- 6) Zagospodarowanie placów zabaw oraz siłowni wg odrębnego opracowania

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

**BPBK s.a.**  
Biuro Projektów  
Budownictwa  
Komunalnego  
spółka akcyjna  
w Gdańsku

80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27  
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI  
POMIĘDZY ULICAMI KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, CHYŁOŃSKA, ZAMENHOFA  
WRAZ Z ULICĄ ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KANAŁU DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI  
**PLAN SYTUACYJNY**

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 07.2015 Skala: 1:500

Nr zlec: 0151 i 0287 Nr arch: Rys nr 1

Projektanci:	mgr inż. Zbigniew Mysza	specj. drogowa	
	mgr inż. Daniel Przyborowski	upr. nr POM/0080/POOD/09	
		specj. drogowa	
		upr. nr POM/0274/POOD/14	
		specj. -	
		upr. nr -	
		specj. -	
		upr. nr -	
Sprawdzający:	inż. Wiesław Gadziński	specj. drogowa	
		upr. nr 2565/Gd/86	

E2

E2

ionony +0.00m +0.12m

0.00m

0.00m


100

250

# MIEJSCA POSTOJOWEGO

o krawężnika w miejscach dojścia  
owej do miejsca postojowego dla ON

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI  
JEDNOSTKA GOSPODARSTWA GOSYNI  
ul. 1000-lecia 24  
NIP 586-218-63-30, REGON 140356287  
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41



zm%

Załącznik do UZD  
Nr UZD.6740.1115.2015.2L  
z dnia 22.10.2015

212


KONSTRUKCJA  
NAWIERZCHNI  
JEZDNI

DYREKTOR  
mgr Roman Witowski

E2&gt;80

E2&gt;60

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 <b>BPBK s.a.</b> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZECI CHYLONKI.	
		<b>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</b>	
Stadium opracowania: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		Rys. nr <b>4</b>	
Data: 10.2015		Skala: 1:20	
Nr zlec: 0151 / 0287		Nr arch: _____	
Projektanci:	mgr inż. Zbigniew Mysza	specj. drogowa	
	mgr inż. Daniel Przyborowski	upr. nr POM/0080/P00D/09	
	—	specj. drogowa	
	—	upr. nr POM/0274/P00D/14	
	—	specj. —	
	—	upr. nr —	
	—	specj. —	
	—	upr. nr —	
Sprawdzający:	inż. Wiesław Gadziński	specj. drogowa	
		upr. nr 2565/Gd/86	